


Muro existente divisa



Legenda

Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso

Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso


Luminária p/ lâmp. tubular - sobrepor

Luminária spot p/ lâmpada rosc. compacta - sobrepor


Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T a 30cm do piso

Tomada Dupla hexagonal (NBR 14136) - 2P+T a 30cm do piso

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T a 220cm do piso



Muro existente divisa



Descrição	Quant.	Unid.
QT Quadro telefonia e rede a 1,50m do piso	1	Un.
RJ-11 Tomada Telefônica a 0,30m do piso	5	Un.
RJ-45 Tomada de rede a 0,30m do piso	5	Un.
Cabeamento:		
Cabo CCI-50 Telefone	36,00	M
Cabo UTP Cat.6 Rede	36,00	M
Eletroduto PVC Corrugado DN25mm - Descida parede	14,00	M

Planta baixa - Ampliação Sec. Saúde
Elétrico
Área: 109,88m²
Esc: 1/50

Planta baixa - Ampliação Sec. Saúde
Lógica
Área: 109,88m²
Esc: 1/50

PREFEITURA MUNICIPAL

Administração 2021 / 2024

ADMINISTRAÇÃO

RESP. TÉCNICO

PROJETO

ÁREA DE AMPLIAÇÃO

ESPECIFICAÇÕES

LOCAL

MUNICÍPIO

ESTADO

ARQUIVO

ÚNICA

ELÉTRICO

109,88 m²

ABRIL / 2023

01/02/44

125

3ª Parte

INDICADA

DOIS VIZINHOS

PARANÁ