



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS PR

TESTE DE CARGA - PROJETO DE RECAPE

MUNICÍPIO: DOIS VIZINHOS – PR

PROJETO:

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS – RECAPE COM CBUQ

LOCALIZAÇÃO DE PROJETO:

RUA DO COMÉRCIO - Trecho: Entre a Rua Rainha Vitória e PR – 473

Aos decimo sexto dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três, declaramos que foi efetuado Teste de Carga no pavimento Poliédrico existente nos trechos descritos acima, durante o qual o pavimento ***não apresentou deformações***, apenas deformações preexistentes e consolidadas, sendo que nestas serão necessários a substituição de base afim de regularizar e nivelar o pavimento evitando assim o excesso de consumo de material asfáltico, a configuração para substituição da base existente será 15 cm de Brita graduada espessura já existente no pavimento poliédrico, e de 20 cm para sub base sendo que esta espessura já é existente em material granular como base do pavimento poliédrico, sendo assim o pavimento encontrando-se em condições de receber os serviços de recape asfáltico com CBUQ, no que se refere ao suporte de cargas.

Eng. Civil Raul Zanella
CREA PR- 136200/D
Técnico do Município de Dois Vizinhos - PR